

CONTROLLO E RICERCA FUGHE ANNO 2015 - DELIBERA AEEG N° 120/2008 - EFFETTUAZIONI DELLE ISPEZIONI DELLE RETI GAS

COMUNE DI SANTA CRISTINA GELA RETE IN M.P.														
ISPEZIONE RETE MEDIA PRESSIONE					CICLO ISPEZIONE TRIENNALE				% RETI ISPEZIONATE		% RETI DA ISPEZIONARE		NOTE	
					ANNO ISPEZIONATO 2015	ANNO ISPEZIONATO 2016	ANNO ISPEZIONATO 2017							
TIPOLOGIA DI RETI	U.M.	TOTALE RETI	RETI ISPEZIONATE	RETI DA ISPEZIONARE	100%	0%	0%	0%						
TUBAZIONE IN ACCIAIO	ml.	12770,00	12770,00	0	12770,00				100%		0%		NEL GIORNO 21/07/2015 ESEGUITE ISPEZIONI DALLA DITTA GASTECH INSTRUMENTS PER COMPLESSIVI ML. 12.770	
	ml.													
TOTALE	ml.	12770,00	12770,00	0	12770,00	0,00	0,00	0,00						

COMUNE DI SANTA CRISTINA GELA RETE IN B.P.														
ISPEZIONE RETE BASSA PRESSIONE					CICLO ISPEZIONE QUADRIENNALE				% RETI ISPEZIONATE		% RETI DA ISPEZIONARE		NOTE	
					ANNO ISPEZIONATO 2015	ANNO ISPEZIONATO 2016	ANNO ISPEZIONATO 2017	ANNO ISPEZIONATO 2018						
TIPOLOGIA DI RETI	U.M.	TOTALE RETI	RETI ISPEZIONATE	RETI DA ISPEZIONARE	100%	0%	0%	0%						
TUBAZIONE IN POLIETILENE SB	ml.	2749	2749,00	0	2749,00				100%		0%		NEL GIORNO 21/07/2015 ESEGUITE ISPEZIONI DALLA DITTA GASTECH INSTRUMENTS PER COMPLESSIVI ML. 2749,00	
	ml.													
TOTALE	ml.	2749	2749	0	2749,00	0,00	0,00	0,00						

Gastech Instruments Srl attesta che nel comune di Santa Cristina Gela è stato eseguito il servizio di ricerca fughe gas sul 100% della rete (che sia M.P. che B.P.) con la strumentazione di cui alleghiamo certificazione e dichiara di non aver rilevato dispersioni di gas.

Gastech Instruments s.r.l.
GASTECH INSTRUMENTS
 Via Carpaccio, 2/A
 20090 TREZZANO S/N (MI)
 Tel. +39 02 48 46 34 05 - Fax +39 02 48 46 34 64
 C.F. e P. IVA IT 12552340155
 Amministratore Unico

Gastech instruments S.r.l.

20090 TREZZANO sul NAVIGLIO (MI) - Via Carpaccio 2/A - Tel.02.48.46.34.05 - Fax.02.48.46.83.64
 P.IVA / C.F. 12552340155 - Cap. Sociale €. 10.200,00 Reg. Imprese di Milano n° . 12552340155 - REA n° 1565366