

CONTROLLO E RICERCA FUGHE ANNO 2015 - DELIBERA AEEG N° 120/2008 - EFFETTUAZIONI DELLE ISPEZIONI DELLE RETI GAS

COMUNE DI MONREALE RETE IN M.P.

ISPEZIONE RETE MEDIA PRESSIONE					CICLO ISPEZIONE TRIENNALE				NOTE	
					ANNO ISPEZIONATO 2015	ANNO ISPEZIONATO 2016	ANNO ISPEZIONATO 2017			
TIPOLOGIA DI RETI	U.M.	TOTALE RETI	RETI ISPEZIONATE	RETI DA ISPEZIONARE	100%	0%	0%	0%	DAL GIORNO 22/07/2015 AL 23/07/2015 ESEGUITE ISPEZIONI DALLA DITTA <b>GASTECH INSTRUMENTS</b> PER COMPLESSIVI ML. 6692,87 (ACCIAIO)	DAL GIORNO 22/07/2015 AL 23/07/2015 ESEGUITE ISPEZIONI DALLA DITTA <b>GASTECH INSTRUMENTS</b> PER COMPLESSIVI ML. 10182,92 (PEAD)
BAZIONE IN ACCIAIO	ml.	6692,87	6692,87	0	6692,87					
BAZIONE IN PIRETTILENE S5	ml.	10182,92	10182,92	0	10182,92					
TOTALE	ml.	16875,79	16875,79	0	16875,79	0,00	0,00	0,00		

COMUNE DI MONREALE RETE IN B.P.

ISPEZIONE RETE BASSA PRESSIONE					CICLO ISPEZIONE QUADRIENNALE				NOTE	
					ANNO ISPEZIONATO 2015	ANNO ISPEZIONATO 2016	ANNO ISPEZIONATO 2017	ANNO ISPEZIONATO 2018		
TIPOLOGIA DI RETI	U.M.	TOTALE RETI	RETI ISPEZIONATE	RETI DA ISPEZIONARE	100%	0%	0%	0%	DAL GIORNO 22/07/2015 AL 23/07/2015 ESEGUITE ISPEZIONI DALLA DITTA <b>GASTECH INSTRUMENTS</b> PER COMPLESSIVI ML. 57048,27	
BAZIONE IN PIRETTILENE S8	ml.	57048,27	57048,27	0	57048,27					
TOTALE	ml.	57048,27	57048,27	0	57048,27	0,00	0,00	0,00		

Gastech Instruments Srl attesta che nel comune Monreale è stato eseguito il servizio di ricerca fughe gas sul 100% della rete (che sia M.P. che B.P.) con la strumentazione di cui allegiamo certificazione e dichiara di non aver rilevato dispersioni di gas.

**GASTECH INSTRUMENTS**  
Gastech Instruments S.r.l.  
Via Carpaccio, 2/A  
20090 TREZZANO S/N (MI)  
Tel. +39 02 48 46 34 05 - Fax +39 02 48 46 83 64  
C.F. / P. IVA IT 12552340155  
Onofrio Rudy Lagana  
Amministratore Unico

**Gastech instruments S.r.l.**

20090 TREZZANO sul NAVIGLIO (MI) – Via Carpaccio 2/A - Tel.02.48.46.34.05 - Fax.02.48.46.83.64

P.IVA / C.F. 12552340155 - Cap. Sociale €. 10.200,00 Reg. Imprese di Milano n° . 12552340155 - REA n° 1565366