

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Denominazione Impianto | Piana Degli Albanesi (PA) | Periodo di riferimento |
| Codice | 082057 | |
| Lunghezza | 19,54 km | |
| Tipo | Senza verifica di rete | |
| Referente | | |
| Telefono | | |
| Email | | |
| Note | | |
| Numero Punti | | 2 |
| Minimo Punti | | 2 |
| % Dati | 100% | |
| % Efficienza | 100% | |
| Valore massimo | 25,1 mbar | 16/05/2023 00:45:00 |
| Valore minimo | 20,7 mbar | 05/05/2023 20:15:00 |
| Media | | |
| P01 - Via Neruda snc | 24 mbar | |
| P02 - Contrada Ponte Rosso snc | 21,9 mbar | |
| Manutenzioni | | |

Maggio 2023

P01 - Via Neruda snc

P02 - Contrada Ponte Rosso snc

| | | |
|--|---------------------------|-------------------------------|
| Nome impianto | Piana Degli Albanesi (PA) | Periodo di riferimento |
| Codice impianto | 082057 | |
| Nome punto di rilevazione | P01 - Via Neruda snc | |
| Codice punto di rilevazione | P01_ PDALBANESI | |
| Codice identificativo registrazione | | |
| Attivo | SI | |
| Di riferimento | SI | |
| Indirizzo | | |
| Referente | | |
| Tipo | Punto terminale di rete | |
| Frequenza misura | 15 min | |
| Perdita di carico media | | 0 |
| Incertezza strumentazione | +/- 0,1 del Fondo Scala | |
| Valore minimo | 21,3 mbar | 17/05/2023 19:30:00 |
| Valore massimo | 25,1 mbar | 16/05/2023 00:45:00 |
| Media | 24 mbar | |
| Scarto Quadratico Medio | 0,5 | |
| Tempo con dato disponibile | 44640 minuti | |
| Manutenzioni | | |

Maggio 2023

| | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| Nome impianto | Piana Degli Albanesi (PA) | Periodo di riferimento |
| Codice impianto | 082057 | |
| Nome punto di rilevazione | P02 - Contrada Ponte Rosso snc | |
| Codice punto di rilevazione | P02_ PDALBANESI | |
| Codice identificativo registrazione | | |
| Attivo | SI | |
| Di riferimento | SI | |
| Indirizzo | | |
| Referente | | |
| Tipo | Punto terminale di rete | |
| Frequenza misura | 15 min | |
| Perdita di carico media | | 0 |
| Incertezza strumentazione | +/- 0,1 del Fondo Scala | |
| Valore minimo | 20,7 mbar | 05/05/2023 20:15:00 |
| Valore massimo | 22,8 mbar | 08/05/2023 23:00:00 |
| Media | 21,9 mbar | |
| Scarto Quadratico Medio | 0,3 | |
| Tempo con dato disponibile | 44640 minuti | |
| Manutenzioni | | |

Maggio 2023