

Denominazione Impianto	Altofonte (PA)	Periodo di riferimento
Codice	082005	
Lunghezza	27,58 km	
Tipo	Senza verifica di rete	
Referente		
Telefono		
Email		
Note		
Numero Punti		4
Minimo Punti		4
% Dati	100%	
% Efficienza	100%	
Valore massimo	28,7 mbar	14/06/2023 01:30:00
Valore minimo	21 mbar	04/06/2023 12:15:00
Media		
P01 - Via L. Sciascia civ. 14	26,4 mbar	
P02 - Via Case Stazione civ. 80	25,8 mbar	
P03 - Via Vittorio Emanuele 307	22 mbar	
P04 - Via Giarromesi civ. 2	21,5 mbar	

Manutenzioni

Giugno 2023

P01 - Via L. Sciascia civ. 14

P04 - Via Giarromesi civ. 2

Nome impianto	Altofonte (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082005	
Nome punto di rilevazione	P01 - Via L. Sciascia civ. 14	
Codice punto di rilevazione	P01_ ALTOFONTE	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	22,6 mbar	18/06/2023 17:00:00
Valore massimo	28,7 mbar	14/06/2023 01:30:00
Media	26,4 mbar	
Scarto Quadratico Medio	1,3	
Tempo con dato disponibile	43200 minuti	
Manutenzioni		

Giugno 2023

Nome impianto	Altofonte (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082005	
Nome punto di rilevazione	P02 - Via Case Stazione civ. 80	
Codice punto di rilevazione	P02_ ALTOFONTE	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	25 mbar	04/06/2023 12:45:00
Valore massimo	26,5 mbar	27/06/2023 01:30:00
Media	25,8 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,3	
Tempo con dato disponibile	43200 minuti	
Manutenzioni		

Giugno 2023

Nome impianto	Altofonte (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082005	
Nome punto di rilevazione	P03 - Via Vittorio Emanuele 307	
Codice punto di rilevazione	P03_ ALTOFONTE	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	21,3 mbar	25/06/2023 16:15:00
Valore massimo	22,7 mbar	02/06/2023 01:00:00
Media	22 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,3	
Tempo con dato disponibile	43200 minuti	
Manutenzioni		

Giugno 2023

Nome impianto	Altofonte (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082005	
Nome punto di rilevazione	P04 - Via Giarromesi civ. 2	
Codice punto di rilevazione	P04_ ALTOFONTE	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	21 mbar	04/06/2023 12:15:00
Valore massimo	22,2 mbar	16/06/2023 01:00:00
Media	21,5 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,2	
Tempo con dato disponibile	43200 minuti	
Manutenzioni		

Giugno 2023