

<b>Denominazione Impianto</b>	Monreale (PA)	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice</b>	082049	
<b>Lunghezza</b>	58,4 km	
<b>Tipo</b>	Senza verifica di rete	
<b>Referente</b>		
<b>Telefono</b>		
<b>Email</b>		
<b>Note</b>		
<b>Numero Punti</b>		8
<b>Minimo Punti</b>		6
<b>% Dati</b>	100%	
<b>% Efficienza</b>	99,92%	
<b>Valore massimo</b>	30,9 mbar	03/07/2023 02:15:00
<b>Valore minimo</b>	18,6 mbar	24/07/2023 12:00:00
<b>Media</b>		
P07 - Via SS186 civ. 4	21,3 mbar	
P08 - Via Chiesa Nuova civ. 93	22 mbar	
P01 - Via cannicchio civ. 23	23,8 mbar	
P02 - Via Cavallacci civ. 65	22,1 mbar	
P03 - Via Paratore civ. 3	27,4 mbar	
P04 - Via Palermo civ. 150	27,5 mbar	
P05 - Via Altofonte civ. 11	24,5 mbar	
P06 - Via Timpone civ. 3/a	24,8 mbar	
<b>Manutenzioni</b>		

Luglio 2023

P04 - Via Palermo civ. 150

P02 - Via Cavallacci civ. 65

<b>Nome impianto</b>	Monreale (PA)	<b>Periodo di riferimento</b>	Luglio 2023
<b>Codice impianto</b>	082049		
<b>Nome punto di rilevazione</b>	P07 - Via SS186 civ. 4		
<b>Codice punto di rilevazione</b>	P07_ MON_ PIOPPO		
<b>Codice identificativo registrazione</b>			
<b>Attivo</b>	SI		
<b>Di riferimento</b>	SI		
<b>Indirizzo</b>			
<b>Referente</b>			
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete		
<b>Frequenza misura</b>	15 min		
<b>Perdita di carico media</b>		0	
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,1 del Fondo Scala		
<b>Valore minimo</b>	18,9 mbar	19/07/2023 11:00:00	
<b>Valore massimo</b>	22,1 mbar	09/07/2023 02:00:00	
<b>Media</b>	21,3 mbar		
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,5		
<b>Tempo con dato disponibile</b>	44640 minuti		
<b>Manutenzioni</b>			

<b>Nome impianto</b>	Monreale (PA)	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	082049	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	P08 - Via Chiesa Nuova civ. 93	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	P08_MON_PIOPPO	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>		
<b>Referente</b>		
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,1 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	19,3 mbar	19/07/2023 11:00:00
<b>Valore massimo</b>	22,8 mbar	17/07/2023 14:45:00
<b>Media</b>	22 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,5	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	44640 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Luglio 2023

<b>Nome impianto</b>	Monreale (PA)	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	082049	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	P01 - Via cannolicchio civ. 23	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	P01_ MON_ CENTRO	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>		
<b>Referente</b>		
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,1 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	21,5 mbar	28/07/2023 12:00:00
<b>Valore massimo</b>	26 mbar	06/07/2023 01:45:00
<b>Media</b>	23,8 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	1,1	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	44640 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Luglio 2023

<b>Nome impianto</b>	Monreale (PA)	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	082049	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	P02 - Via Cavallacci civ. 65	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	P02_ MON_ CENTRO	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>		
<b>Referente</b>		
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,1 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	18,6 mbar	24/07/2023 12:00:00
<b>Valore massimo</b>	24 mbar	05/07/2023 00:15:00
<b>Media</b>	22,1 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	1,7	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	44640 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		



Luglio 2023

<b>Nome impianto</b>	Monreale (PA)	<b>Periodo di riferimento</b>	Luglio 2023
<b>Codice impianto</b>	082049		
<b>Nome punto di rilevazione</b>	P03 - Via Paratore civ. 3		
<b>Codice punto di rilevazione</b>	P03_MON_CENTRO		
<b>Codice identificativo registrazione</b>			
<b>Attivo</b>	SI		
<b>Di riferimento</b>	SI		
<b>Indirizzo</b>			
<b>Referente</b>			
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete		
<b>Frequenza misura</b>	15 min		
<b>Perdita di carico media</b>		0	
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,1 del Fondo Scala		
<b>Valore minimo</b>	22,8 mbar	04/07/2023 12:15:00	
<b>Valore massimo</b>	30,6 mbar	03/07/2023 02:15:00	
<b>Media</b>	27,4 mbar		
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	1,8		
<b>Tempo con dato disponibile</b>	44640 minuti		
<b>Manutenzioni</b>			

<b>Nome impianto</b>	Monreale (PA)	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	082049	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	P04 - Via Palermo civ. 150	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	P04_ MON_ CENTRO	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>		
<b>Referente</b>		
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,1 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	22,9 mbar	04/07/2023 12:15:00
<b>Valore massimo</b>	30,9 mbar	03/07/2023 02:15:00
<b>Media</b>	27,5 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	1,8	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	44640 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Luglio 2023

<b>Nome impianto</b>	Monreale (PA)	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	082049	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	P05 - Via Altofonte civ. 11	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	P05_ MON_ VILLACIAMBRA	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>		
<b>Referente</b>		
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,1 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	20,5 mbar	02/07/2023 13:15:00
<b>Valore massimo</b>	27,4 mbar	17/07/2023 01:45:00
<b>Media</b>	24,5 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	2	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	44640 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Luglio 2023

<b>Nome impianto</b>	Monreale (PA)	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	082049	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	P06 - Via Timpone civ. 3/a	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	P06_ MON_ VILLACIAMBRA	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>		
<b>Referente</b>		
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,1 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	20,9 mbar	01/07/2023 07:15:00
<b>Valore massimo</b>	28,2 mbar	24/07/2023 14:45:00
<b>Media</b>	24,8 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	1,8	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	44640 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Luglio 2023