

Denominazione Impianto	Piana Degli Albanesi (PA)	Periodo di riferimento
Codice	082057	
Lunghezza	19,54 km	
Tipo	Senza verifica di rete	
Referente		
Telefono		
Email		
Note		
Numero Punti		2
Minimo Punti		2
% Dati	100%	
% Efficienza	100%	
Valore massimo	30,7 mbar	13/07/2023 02:00:00
Valore minimo	18,7 mbar	12/07/2023 08:45:00
Media		
P01 - Via Neruda snc	27,1 mbar	
P02 - Contrada Ponte Rosso snc	25,1 mbar	
Manutenzioni		

Luglio 2023

P01 - Via Neruda snc

P02 - Contrada Ponte Rosso snc

Nome impianto	Piana Degli Albanesi (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082057	
Nome punto di rilevazione	P01 - Via Neruda snc	
Codice punto di rilevazione	P01_ PDALBANESI	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	21 mbar	12/07/2023 08:00:00
Valore massimo	30,7 mbar	13/07/2023 02:00:00
Media	27,1 mbar	
Scarto Quadratico Medio	2,2	
Tempo con dato disponibile	44640 minuti	
Manutenzioni		

Luglio 2023

Nome impianto	Piana Degli Albanesi (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082057	
Nome punto di rilevazione	P02 - Contrada Ponte Rosso snc	
Codice punto di rilevazione	P02_ PDALBANESI	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	18,7 mbar	12/07/2023 08:45:00
Valore massimo	28,6 mbar	25/07/2023 02:15:00
Media	25,1 mbar	
Scarto Quadratico Medio	2,1	
Tempo con dato disponibile	44640 minuti	
Manutenzioni		

Luglio 2023