

Denominazione Impianto	Piana Degli Albanesi (PA)	Periodo di riferimento
Codice	082057	
Lunghezza	19,54 km	
Tipo	Senza verifica di rete	
Referente		
Telefono		
Email		
Note		
Numero Punti		2
Minimo Punti		2
% Dati	100%	
% Efficienza	100%	
Valore massimo	30,9 mbar	25/09/2023 23:30:00
Valore minimo	23,3 mbar	01/09/2023 11:45:00
Media		
P01 - Via Neruda snc	29 mbar	
P02 - Contrada Ponte Rosso snc	26,5 mbar	
Manutenzioni		

Settembre 2023

P01 - Via Neruda snc

P02 - Contrada Ponte Rosso snc

Nome impianto	Piana Degli Albanesi (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082057	
Nome punto di rilevazione	P01 - Via Neruda snc	
Codice punto di rilevazione	P01_ PDALBANESI	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	25,7 mbar	19/09/2023 11:45:00
Valore massimo	30,9 mbar	25/09/2023 23:30:00
Media	29 mbar	
Scarto Quadratico Medio	1	
Tempo con dato disponibile	43200 minuti	
Manutenzioni		

Settembre 2023

Nome impianto	Piana Degli Albanesi (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082057	
Nome punto di rilevazione	P02 - Contrada Ponte Rosso snc	
Codice punto di rilevazione	P02_ PDALBANESI	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	23,3 mbar	01/09/2023 11:45:00
Valore massimo	28,4 mbar	21/09/2023 03:00:00
Media	26,5 mbar	
Scarto Quadratico Medio	1	
Tempo con dato disponibile	43200 minuti	
Manutenzioni		

Settembre 2023