

Denominazione Impianto	Monreale (PA)	Periodo di riferimento
Codice	082049	
Lunghezza	58,4 km	
Tipo	Senza verifica di rete	
Referente		
Telefono		
Email		
Note		
Numero Punti		8
Minimo Punti		6
% Dati	97,58%	
% Efficienza	100%	
Valore massimo	27 mbar	05/01/2024 04:30:00
Valore minimo	12,3 mbar	22/01/2024 20:15:00

Media

P07 - Via SS186 civ. 4	20,7 mbar
P08 - Via Chiesa Nuova civ. 93	20,9 mbar
P01 - Via cannolicchio civ. 23	19,6 mbar
P02 - Via Cavallacci civ. 65	19,1 mbar
P03 - Via Paratore civ. 3	22,6 mbar
P04 - Via Palermo civ. 150	22,6 mbar
P05 - Via Altofonte civ. 11	21,9 mbar
P06 - Via Timpone civ. 3/a	20,3 mbar

Manutenzioni

Gennaio 2024

P05 - Via Altofonte civ. 11

P01 - Via cannolicchio civ. 23

Nome impianto	Monreale (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082049	
Nome punto di rilevazione	P07 - Via SS186 civ. 4	
Codice punto di rilevazione	P07_ MON_ PIOPPO	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	18,7 mbar	03/01/2024 19:30:00
Valore massimo	23,1 mbar	17/01/2024 02:30:00
Media	20,7 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,7	
Tempo con dato disponibile	44640 minuti	
Manutenzioni		

Gennaio 2024

Nome impianto	Monreale (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082049	
Nome punto di rilevazione	P08 - Via Chiesa Nuova civ. 93	
Codice punto di rilevazione	P08_MON_PIOppo	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	18,9 mbar	02/01/2024 21:30:00
Valore massimo	23,2 mbar	19/01/2024 02:15:00
Media	20,9 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,6	
Tempo con dato disponibile	44640 minuti	
Manutenzioni		

Gennaio 2024

Nome impianto	Monreale (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082049	
Nome punto di rilevazione	P01 - Via cannolicchio civ. 23	
Codice punto di rilevazione	P01_ MON_ CENTRO	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	12,3 mbar	22/01/2024 20:15:00
Valore massimo	22,6 mbar	02/01/2024 02:00:00
Media	19,6 mbar	
Scarto Quadratico Medio	1,7	
Tempo con dato disponibile	44640 minuti	
Manutenzioni		

Gennaio 2024

Nome impianto	Monreale (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082049	
Nome punto di rilevazione	P02 - Via Cavallacci civ. 65	
Codice punto di rilevazione	P02_ MON_ CENTRO	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	16,9 mbar	03/01/2024 10:00:00
Valore massimo	20,1 mbar	06/01/2024 01:15:00
Media	19,1 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,4	
Tempo con dato disponibile	44640 minuti	
Manutenzioni		

Gennaio 2024

Nome impianto	Monreale (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082049	
Nome punto di rilevazione	P03 - Via Paratore civ. 3	
Codice punto di rilevazione	P03_ MON_ CENTRO	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	20,4 mbar	11/01/2024 19:45:00
Valore massimo	26,3 mbar	03/01/2024 04:00:00
Media	22,6 mbar	
Scarto Quadratico Medio	1,4	
Tempo con dato disponibile	36000 minuti	
Manutenzioni		

Gennaio 2024

Nome impianto	Monreale (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082049	
Nome punto di rilevazione	P04 - Via Palermo civ. 150	
Codice punto di rilevazione	P04_MON_CENTRO	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	20,6 mbar	23/01/2024 19:15:00
Valore massimo	26,4 mbar	02/01/2024 03:30:00
Media	22,6 mbar	
Scarto Quadratico Medio	1,3	
Tempo con dato disponibile	44640 minuti	
Manutenzioni		

Gennaio 2024

Nome impianto	Monreale (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082049	
Nome punto di rilevazione	P05 - Via Altofonte civ. 11	
Codice punto di rilevazione	P05_ MON_ VILLACIAMBRA	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	17,9 mbar	09/01/2024 15:45:00
Valore massimo	27 mbar	05/01/2024 04:30:00
Media	21,9 mbar	
Scarto Quadratico Medio	2,4	
Tempo con dato disponibile	44640 minuti	
Manutenzioni		

Gennaio 2024

Nome impianto	Monreale (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082049	
Nome punto di rilevazione	P06 - Via Timpone civ. 3/a	
Codice punto di rilevazione	P06_ MON_ VILLACIAMBRA	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	14,7 mbar	31/01/2024 19:45:00
Valore massimo	26,2 mbar	05/01/2024 04:30:00
Media	20,3 mbar	
Scarto Quadratico Medio	2	
Tempo con dato disponibile	44640 minuti	
Manutenzioni		

Gennaio 2024