

Denominazione Impianto	Piana Degli Albanesi (PA)	Periodo di riferimento
Codice	082057	
Lunghezza	19,54 km	
Tipo	Senza verifica di rete	
Referente		
Telefono		
Email		
Note		
Numero Punti		2
Minimo Punti		2
% Dati	100%	
% Efficienza	100%	
Valore massimo	26,9 mbar	02/01/2024 04:00:00
Valore minimo	15,1 mbar	03/01/2024 10:15:00
Media		
P01 - Via Neruda snc	22,9 mbar	
P02 - Contrada Ponte Rosso snc	21,2 mbar	
Manutenzioni		

Gennaio 2024

P01 - Via Neruda snc

P02 - Contrada Ponte Rosso snc

Nome impianto	Piana Degli Albanesi (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082057	
Nome punto di rilevazione	P01 - Via Neruda snc	
Codice punto di rilevazione	P01_ PDALBANESI	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	18,3 mbar	02/01/2024 20:00:00
Valore massimo	26,9 mbar	02/01/2024 04:00:00
Media	22,9 mbar	
Scarto Quadratico Medio	1	
Tempo con dato disponibile	44640 minuti	
Manutenzioni		

Gennaio 2024

Nome impianto	Piana Degli Albanesi (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082057	
Nome punto di rilevazione	P02 - Contrada Ponte Rosso snc	
Codice punto di rilevazione	P02_ PDALBANESI	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	15,1 mbar	03/01/2024 10:15:00
Valore massimo	24,3 mbar	02/01/2024 09:45:00
Media	21,2 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,8	
Tempo con dato disponibile	44640 minuti	
Manutenzioni		

Gennaio 2024