

<b>Denominazione Impianto</b>	Altofonte (PA)	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice</b>	082005	
<b>Lunghezza</b>	27,58 km	
<b>Tipo</b>	Senza verifica di rete	
<b>Referente</b>		
<b>Telefono</b>		
<b>Email</b>		
<b>Note</b>		
<b>Numero Punti</b>		4
<b>Minimo Punti</b>		4
<b>% Dati</b>	73,75%	
<b>% Efficienza</b>	77,98%	
<b>Valore massimo</b>	30,2 mbar	16/11/2025 02:30:00
<b>Valore minimo</b>	18,6 mbar	24/11/2025 19:45:00
<b>Media</b>		
P01 - Via L. Sciascia civ. 14	24,7 mbar	
P02 - Via Case Stazione civ. 80	26 mbar	
P03 - Via Vittorio Emanuele 307	---	
P04 - Via Giarromesi civ. 2	22,4 mbar	
<b>Manutenzioni</b>		

Novembre 2025

P01 - Via L. Sciascia civ. 14

P01 - Via L. Sciascia civ. 14

<b>Nome impianto</b>	Altofonte (PA)	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	082005	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	P01 - Via L. Sciascia civ. 14	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	P01_ ALTOFONTE	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>		
<b>Referente</b>		
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,1 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	18,6 mbar	24/11/2025 19:45:00
<b>Valore massimo</b>	30,2 mbar	16/11/2025 02:30:00
<b>Media</b>	24,7 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	2,3	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	43200 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Novembre 2025

<b>Nome impianto</b>	Altofonte (PA)	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	082005	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	P02 - Via Case Stazione civ. 80	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	P02_ ALTOFONTE	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>		
<b>Referente</b>		
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,1 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	23,9 mbar	22/11/2025 17:30:00
<b>Valore massimo</b>	26,8 mbar	01/11/2025 00:30:00
<b>Media</b>	26 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,6	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	41040 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Novembre 2025

<b>Nome impianto</b>	Altofonte (PA)	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	082005	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	P03 - Via Vittorio Emanuele 307	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	P03_ ALTOFONTE	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>		
<b>Referente</b>		
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,1 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	---	---
<b>Valore massimo</b>	---	---
<b>Media</b>	---	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	---	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	0 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Novembre 2025

<b>Nome impianto</b>	Altofonte (PA)	<b>Periodo di riferimento</b>
<b>Codice impianto</b>	082005	
<b>Nome punto di rilevazione</b>	P04 - Via Giarromesi civ. 2	
<b>Codice punto di rilevazione</b>	P04_ ALTOFONTE	
<b>Codice identificativo registrazione</b>		
<b>Attivo</b>	SI	
<b>Di riferimento</b>	SI	
<b>Indirizzo</b>		
<b>Referente</b>		
<b>Tipo</b>	Punto terminale di rete	
<b>Frequenza misura</b>	15 min	
<b>Perdita di carico media</b>		0
<b>Incertezza strumentazione</b>	+/- 0,1 del Fondo Scala	
<b>Valore minimo</b>	20,9 mbar	28/11/2025 19:30:00
<b>Valore massimo</b>	23,1 mbar	26/11/2025 01:00:00
<b>Media</b>	22,4 mbar	
<b>Scarto Quadratico Medio</b>	0,5	
<b>Tempo con dato disponibile</b>	43200 minuti	
<b>Manutenzioni</b>		

Novembre 2025