

Denominazione Impianto	Altofonte (PA)	Periodo di riferimento
Codice	082005	
Lunghezza	27,58 km	
Tipo	Senza verifica di rete	
Referente		
Telefono		
Email		
Note		
Numero Punti		4
Minimo Punti		4
% Dati	66,44%	
% Efficienza	77,98%	
Valore massimo	29 mbar	07/12/2025 05:00:00
Valore minimo	18,7 mbar	05/12/2025 20:00:00
Media		
P01 - Via L. Sciascia civ. 14	23,7 mbar	
P02 - Via Case Stazione civ. 80	---	
P03 - Via Vittorio Emanuele 307	---	
P04 - Via Giarromesi civ. 2	22,1 mbar	
Manutenzioni		
P03 - Via Vittorio Emanuele 307	01/12/2025 07:37:24	11/01/2026 07:37:33

Dicembre 2025

P01 - Via L. Sciascia civ. 14

P01 - Via L. Sciascia civ. 14

non comunica da tre mesi in manutenzione straordinaria in attesa di verifica o sostituzione del P03

Altofonte via Vittorio Emanuele 307

Nome impianto	Altofonte (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082005	
Nome punto di rilevazione	P01 - Via L. Sciascia civ. 14	
Codice punto di rilevazione	P01_ ALTOFONTE	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	18,7 mbar	05/12/2025 20:00:00
Valore massimo	29 mbar	07/12/2025 05:00:00
Media	23,7 mbar	
Scarto Quadratico Medio	2,1	
Tempo con dato disponibile	44640 minuti	
Manutenzioni		

Dicembre 2025

Nome impianto	Altofonte (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082005	
Nome punto di rilevazione	P02 - Via Case Stazione civ. 80	
Codice punto di rilevazione	P02_ ALTOFONTE	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	---	---
Valore massimo	---	---
Media	---	
Scarto Quadratico Medio	---	
Tempo con dato disponibile	0 minuti	
Manutenzioni		

Dicembre 2025

Nome impianto	Altofonte (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082005	
Nome punto di rilevazione	P03 - Via Vittorio Emanuele 307	
Codice punto di rilevazione	P03_ ALTOFONTE	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	---	---
Valore massimo	---	---
Media	---	
Scarto Quadratico Medio	---	
Tempo con dato disponibile	0 minuti	
Manutenzioni		
P03 - Via Vittorio Emanuele 307	01/12/2025 07:37:24	11/01/2026 07:37:33

Dicembre 2025

non comunica da tre mesi in manutenzione straordinaria in attesa di verifica o sostituzione del P03 Altofonte v

ria Vittorio Emanuele 307

Nome impianto	Altofonte (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082005	
Nome punto di rilevazione	P04 - Via Giarromesi civ. 2	
Codice punto di rilevazione	P04_ ALTOFONTE	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	20,7 mbar	02/12/2025 19:30:00
Valore massimo	23,2 mbar	07/12/2025 04:45:00
Media	22,1 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,6	
Tempo con dato disponibile	44640 minuti	
Manutenzioni		

Dicembre 2025