

Denominazione Impianto	Altofonte (PA)	Periodo di riferimento
Codice	082005	
Lunghezza	27,58 km	
Tipo	Senza verifica di rete	
Referente		
Telefono		
Email		
Note		
Numero Punti		4
Minimo Punti		4
% Dati	78,55%	
% Efficienza	99,9%	
Valore massimo	29 mbar	14/02/2026 03:45:00
Valore minimo	0 mbar	24/02/2026 11:00:00
Media		
P01 - Via L. Sciascia civ. 14	23,7 mbar	
P02 - Via Case Stazione civ. 80	25,5 mbar	
P03 - Via Vittorio Emanuele 307	0,2 mbar	
P04 - Via Giarromesi civ. 2	22,2 mbar	
Manutenzioni		

Febbraio 2026

P01 - Via L. Sciascia civ. 14

P03 - Via Vittorio Emanuele 307

Nome impianto	Altofonte (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082005	
Nome punto di rilevazione	P01 - Via L. Sciascia civ. 14	
Codice punto di rilevazione	P01_ ALTOFONTE	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	18,6 mbar	16/02/2026 21:00:00
Valore massimo	29 mbar	14/02/2026 03:45:00
Media	23,7 mbar	
Scarto Quadratico Medio	2	
Tempo con dato disponibile	40320 minuti	
Manutenzioni		

Febbraio 2026

Nome impianto	Altofonte (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082005	
Nome punto di rilevazione	P02 - Via Case Stazione civ. 80	
Codice punto di rilevazione	P02_ ALTOFONTE	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	23,5 mbar	16/02/2026 19:30:00
Valore massimo	26,8 mbar	13/02/2026 01:00:00
Media	25,5 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,6	
Tempo con dato disponibile	34530 minuti	
Manutenzioni		

Febbraio 2026

Nome impianto	Altofonte (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082005	
Nome punto di rilevazione	P03 - Via Vittorio Emanuele 307	
Codice punto di rilevazione	P03_ ALTOFONTE	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	0 mbar	24/02/2026 11:00:00
Valore massimo	0,3 mbar	05/02/2026 04:45:00
Media	0,2 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0	
Tempo con dato disponibile	40320 minuti	
Manutenzioni		

Febbraio 2026

Nome impianto	Altofonte (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082005	
Nome punto di rilevazione	P04 - Via Giarromesi civ. 2	
Codice punto di rilevazione	P04_ ALTOFONTE	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	7,5 mbar	24/02/2026 10:30:00
Valore massimo	23,1 mbar	07/02/2026 06:00:00
Media	22,2 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,7	
Tempo con dato disponibile	11520 minuti	
Manutenzioni		

Febbraio 2026