

Denominazione Impianto	Piana Degli Albanesi (PA)	Periodo di riferimento
Codice	082057	
Lunghezza	19,54 km	
Tipo	Senza verifica di rete	
Referente		
Telefono		
Email		
Note		
Numero Punti		2
Minimo Punti		2
% Dati	72,64%	
% Efficienza	99,74%	
Valore massimo	24,4 mbar	25/04/2026 03:15:00
Valore minimo	20,3 mbar	01/04/2026 18:30:00
Media		
P01 - Via Neruda snc	23,2 mbar	
P02 - Contrada Ponte Rosso snc	21,5 mbar	
Manutenzioni		

Aprile 2026

P01 - Via Neruda snc

P01 - Via Neruda snc

Nome impianto	Piana Degli Albanesi (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082057	
Nome punto di rilevazione	P01 - Via Neruda snc	
Codice punto di rilevazione	P01_ PDALBANESI	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	20,3 mbar	01/04/2026 18:30:00
Valore massimo	24,4 mbar	25/04/2026 03:15:00
Media	23,2 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,7	
Tempo con dato disponibile	43200 minuti	
Manutenzioni		

Nome impianto	Piana Degli Albanesi (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082057	
Nome punto di rilevazione	P02 - Contrada Ponte Rosso snc	
Codice punto di rilevazione	P02_ PDALBANESI	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	20,3 mbar	01/04/2026 17:45:00
Valore massimo	22,4 mbar	13/04/2026 00:00:00
Media	21,5 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,3	
Tempo con dato disponibile	19560 minuti	
Manutenzioni		

