

Denominazione Impianto	San Giuseppe Jato (PA)	Periodo di riferimento
Codice	082064	
Lunghezza	14,26 km	
Tipo	Senza verifica di rete	
Referente		
Telefono		
Email		
Note		
Numero Punti		2
Minimo Punti		2
% Dati	80%	
% Efficienza	100%	
Valore massimo	26,7 mbar	30/04/2026 02:15:00
Valore minimo	0 mbar	30/04/2026 08:15:00
Media		
P01 - Corso Umberto I civ. 350	23,2 mbar	
P02 - Via Danimarca civ. 28	24,5 mbar	
Manutenzioni		

Aprile 2026

P02 - Via Danimarca civ. 28

P02 - Via Danimarca civ. 28

Nome impianto	San Giuseppe Jato (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082064	
Nome punto di rilevazione	P01 - Corso Umberto I civ. 350	
Codice punto di rilevazione	P01_ SGJATO	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	19,9 mbar	01/04/2026 18:45:00
Valore massimo	25,2 mbar	27/04/2026 00:45:00
Media	23,2 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,9	
Tempo con dato disponibile	43200 minuti	
Manutenzioni		

Nome impianto	San Giuseppe Jato (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082064	
Nome punto di rilevazione	P02 - Via Danimarca civ. 28	
Codice punto di rilevazione	P02_ SGJATO	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	0 mbar	30/04/2026 08:15:00
Valore massimo	26,7 mbar	30/04/2026 02:15:00
Media	24,5 mbar	
Scarto Quadratico Medio	1,2	
Tempo con dato disponibile	25920 minuti	
Manutenzioni		

