

Denominazione Impianto	Altofonte (PA)	Periodo di riferimento
Codice	082005	
Lunghezza	27,58 km	
Tipo	Senza verifica di rete	
Referente		
Telefono		
Email		
Note		
Numero Punti		4
Minimo Punti		4
% Dati	58,34%	
% Efficienza	100%	
Valore massimo	27,5 mbar	25/06/2026 03:15:00
Valore minimo	0 mbar	18/06/2026 09:15:00
Media		
P01 - Via L. Sciascia civ. 14	0 mbar	
P02 - Via Case Stazione civ. 80	26 mbar	
P03 - Via Vittorio Emanuele 307	22,4 mbar	
P04 - Via Giarromesi civ. 2	22,3 mbar	
Manutenzioni		

Giugno 2026

P02 - Via Case Stazione civ. 80

P01 - Via L. Sciascia civ. 14

Nome impianto	Altofonte (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082005	
Nome punto di rilevazione	P01 - Via L. Sciascia civ. 14	
Codice punto di rilevazione	P01_ ALTOFONTE	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	0 mbar	18/06/2026 09:15:00
Valore massimo	0 mbar	18/06/2026 09:15:00
Media	0 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0	
Tempo con dato disponibile	15 minuti	
Manutenzioni		

Giugno 2026

Nome impianto	Altofonte (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082005	
Nome punto di rilevazione	P02 - Via Case Stazione civ. 80	
Codice punto di rilevazione	P02_ ALTOFONTE	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	24,6 mbar	23/06/2026 10:15:00
Valore massimo	27,5 mbar	25/06/2026 03:15:00
Media	26 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,3	
Tempo con dato disponibile	43200 minuti	
Manutenzioni		

Nome impianto	Altofonte (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082005	
Nome punto di rilevazione	P03 - Via Vittorio Emanuele 307	
Codice punto di rilevazione	P03_ ALTOFONTE	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	21,7 mbar	03/06/2026 08:45:00
Valore massimo	23,5 mbar	08/06/2026 02:30:00
Media	22,4 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,2	
Tempo con dato disponibile	14400 minuti	
Manutenzioni		

Nome impianto	Altofonte (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082005	
Nome punto di rilevazione	P04 - Via Giarromesi civ. 2	
Codice punto di rilevazione	P04_ ALTOFONTE	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	21,1 mbar	23/06/2026 10:15:00
Valore massimo	23,9 mbar	25/06/2026 03:00:00
Media	22,3 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,3	
Tempo con dato disponibile	43200 minuti	
Manutenzioni		

