

|                                |                           |                               |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Denominazione Impianto</b>  | Piana Degli Albanesi (PA) | <b>Periodo di riferimento</b> |
| <b>Codice</b>                  | 082057                    |                               |
| <b>Lunghezza</b>               | 19,54 km                  |                               |
| <b>Tipo</b>                    | Senza verifica di rete    |                               |
| <b>Referente</b>               |                           |                               |
| <b>Telefono</b>                |                           |                               |
| <b>Email</b>                   |                           |                               |
| <b>Note</b>                    |                           |                               |
| <b>Numero Punti</b>            |                           | 2                             |
| <b>Minimo Punti</b>            |                           | 2                             |
| <b>% Dati</b>                  | 100%                      |                               |
| <b>% Efficienza</b>            | 99,74%                    |                               |
| <b>Valore massimo</b>          | 23,4 mbar                 | 08/07/2026 00:15:00           |
| <b>Valore minimo</b>           | 18,6 mbar                 | 17/07/2026 11:45:00           |
| <b>Media</b>                   |                           |                               |
| P01 - Via Neruda snc           | 22,1 mbar                 |                               |
| P02 - Contrada Ponte Rosso snc | 20,3 mbar                 |                               |
| <b>Manutenzioni</b>            |                           |                               |

Luglio 2026

- P01 - Via Neruda snc
- P02 - Contrada Ponte Rosso snc

|                                            |                           |                               |
|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Nome impianto</b>                       | Piana Degli Albanesi (PA) | <b>Periodo di riferimento</b> |
| <b>Codice impianto</b>                     | 082057                    |                               |
| <b>Nome punto di rilevazione</b>           | P01 - Via Neruda snc      |                               |
| <b>Codice punto di rilevazione</b>         | P01_ PDALBANESI           |                               |
| <b>Codice identificativo registrazione</b> |                           |                               |
| <b>Attivo</b>                              | SI                        |                               |
| <b>Di riferimento</b>                      | SI                        |                               |
| <b>Indirizzo</b>                           |                           |                               |
| <b>Referente</b>                           |                           |                               |
| <b>Tipo</b>                                | Punto terminale di rete   |                               |
| <b>Frequenza misura</b>                    | 15 min                    |                               |
| <b>Perdita di carico media</b>             |                           | 0                             |
| <b>Incertezza strumentazione</b>           | +/- 0,1 del Fondo Scala   |                               |
| <b>Valore minimo</b>                       | 19,9 mbar                 | 09/07/2026 10:45:00           |
| <b>Valore massimo</b>                      | 23,4 mbar                 | 08/07/2026 00:15:00           |
| <b>Media</b>                               | 22,1 mbar                 |                               |
| <b>Scarto Quadratico Medio</b>             | 0,6                       |                               |
| <b>Tempo con dato disponibile</b>          | 44640 minuti              |                               |
| <b>Manutenzioni</b>                        |                           |                               |

Luglio 2026

|                                            |                                |                               |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Nome impianto</b>                       | Piana Degli Albanesi (PA)      | <b>Periodo di riferimento</b> |
| <b>Codice impianto</b>                     | 082057                         |                               |
| <b>Nome punto di rilevazione</b>           | P02 - Contrada Ponte Rosso snc |                               |
| <b>Codice punto di rilevazione</b>         | P02_ PDALBANESI                |                               |
| <b>Codice identificativo registrazione</b> |                                |                               |
| <b>Attivo</b>                              | SI                             |                               |
| <b>Di riferimento</b>                      | SI                             |                               |
| <b>Indirizzo</b>                           |                                |                               |
| <b>Referente</b>                           |                                |                               |
| <b>Tipo</b>                                | Punto terminale di rete        |                               |
| <b>Frequenza misura</b>                    | 15 min                         |                               |
| <b>Perdita di carico media</b>             |                                | 0                             |
| <b>Incertezza strumentazione</b>           | +/- 0,1 del Fondo Scala        |                               |
| <b>Valore minimo</b>                       | 18,6 mbar                      | 17/07/2026 11:45:00           |
| <b>Valore massimo</b>                      | 21,9 mbar                      | 17/07/2026 09:30:00           |
| <b>Media</b>                               | 20,3 mbar                      |                               |
| <b>Scarto Quadratico Medio</b>             | 0,5                            |                               |
| <b>Tempo con dato disponibile</b>          | 44640 minuti                   |                               |
| <b>Manutenzioni</b>                        |                                |                               |

Luglio 2026