

Denominazione Impianto	Altofonte (PA)	Periodo di riferimento
Codice	082005	
Lunghezza	27,58 km	
Tipo	Senza verifica di rete	
Referente		
Telefono		
Email		
Note		
Numero Punti		4
Minimo Punti		4
% Dati	66,81%	
% Efficienza	100%	
Valore massimo	31 mbar	01/09/2026 02:30:00
Valore minimo	22 mbar	01/09/2026 13:30:00
Media		
P01 - Via L. Sciascia civ. 14	28,7 mbar	
P02 - Via Case Stazione civ. 80	26,3 mbar	
P03 - Via Vittorio Emanuele 307	22,9 mbar	
P04 - Via Giarromesi civ. 2	---	
Manutenzioni		
P01 - Via L. Sciascia civ. 14	01/09/2026 08:34:19	01/12/2026 08:34:31

Settembre 2026

P01 - Via L. Sciascia civ. 14

P03 - Via Vittorio Emanuele 307

da controllare il funzionamento generale da spedire a CPL laboratorio per v erifica

Nome impianto	Altofonte (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082005	
Nome punto di rilevazione	P01 - Via L. Sciascia civ. 14	
Codice punto di rilevazione	P01_ ALTOFONTE	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	26,2 mbar	01/09/2026 04:30:00
Valore massimo	31 mbar	01/09/2026 02:30:00
Media	28,7 mbar	
Scarto Quadratico Medio	1,5	
Tempo con dato disponibile	525 minuti	
Manutenzioni		
P01 - Via L. Sciascia civ. 14	01/09/2026 08:34:19	01/12/2026 08:34:31

Settembre 2026

da controllare il funzionamento generale da spedire a CPL laboratorio per v erifica

Nome impianto	Altofonte (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082005	
Nome punto di rilevazione	P02 - Via Case Stazione civ. 80	
Codice punto di rilevazione	P02_ ALTOFONTE	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	25,3 mbar	12/09/2026 10:15:00
Valore massimo	27,8 mbar	16/09/2026 01:30:00
Media	26,3 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,3	
Tempo con dato disponibile	43200 minuti	
Manutenzioni		

Nome impianto	Altofonte (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082005	
Nome punto di rilevazione	P03 - Via Vittorio Emanuele 307	
Codice punto di rilevazione	P03_ ALTOFONTE	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	22 mbar	01/09/2026 13:30:00
Valore massimo	24,5 mbar	16/09/2026 01:30:00
Media	22,9 mbar	
Scarto Quadratico Medio	0,3	
Tempo con dato disponibile	43200 minuti	
Manutenzioni		

Nome impianto	Altofonte (PA)	Periodo di riferimento
Codice impianto	082005	
Nome punto di rilevazione	P04 - Via Giarromesi civ. 2	
Codice punto di rilevazione	P04_ ALTOFONTE	
Codice identificativo registrazione		
Attivo	SI	
Di riferimento	SI	
Indirizzo		
Referente		
Tipo	Punto terminale di rete	
Frequenza misura	15 min	
Perdita di carico media		0
Incertezza strumentazione	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo	---	---
Valore massimo	---	---
Media	---	
Scarto Quadratico Medio	---	
Tempo con dato disponibile	0 minuti	
Manutenzioni		

